

Wszystkie strony postępowania

dotyczy postępowania: ***Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim***

W trakcie przygotowywania materiałów przetargowych od jednego z oferentów wpłynęły w dniu 28.09.2018r. następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści bandy o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyt PEHD 6mm?
2. W przedmiarze robót Zamawiający wymaga dostawy maszyny do pielęgnacji lodu wskazując konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do konserwacji lodowisk funkcjonujące jako przystawka do ciągnika?

Ad. 1

Nie. Projekt lodowiska został złożony do programu, z którego uzyskał dofinansowanie. Projekt ten zakładał bandy 8mm stąd Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Ad. 2

Zamawiający podał w przedmiarze robót nazwę własną urządzenia do pielęgnacji lodu, którą należy traktować jako przykładowe urządzenie o określonych parametrach. Zamawiający dopuści w postępowaniu urządzenia innych producentów o parametrach technicznych tożsamyh bądź lepszych niż posiada określony w przedmiarze robót model.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

BURMISTRZ  
  
Artur Kotara