

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POSTĘPOWANIA B.I.271.2.2019**

Dotyczy postępowania: **Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski**

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, w zakresie wiat dla rowerów, dotyczącymi materiału z jakiego mają być wykonane przedmiotowe wiaty Zamawiający informuje jak poniżej:
  - Przedmiar, zgodnie z zapisami SIWZ, jest materiałem pomocniczym. Wycenie należy poddać zamieszczoną dokumentację techniczną oraz specyfikacje techniczne,
  - W dokumentacji technicznej materiał z którego mają być wykonane wiaty określono jako: stalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Natomiast w przedmiarze błędnie wprowadzono zapis o konstrukcjach aluminiowych. Zamawiający dopuszcza korektę przedmiaru w tym zakresie.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż wiaty będące częścią przedmiotu zamówienia, należy wykonać jako stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Pozostałe elementy jak: łączniki, wypełnienie szklane, rynny i rury spustowe, kotwy, fundamenty, nawierzchnie i podbudowy, stojaki (stal nierdzewna), należy wykonać według zapisów dokumentacji technicznej.

2. Kiosk interaktywny i tablica interaktywna. Przy wycenie robót związanych z wykonaniem, dostawą i montażem przedmiotowych urządzeń nie należy poddawać wycenie konieczności umieszczenia na tablicy informacji w zakresie przyjazdu/odjazdu pociągów. Szczegółowy zakres przedstawianych informacji zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą robót.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**