

Wszystkie strony postępowania

Dotyczy postępowania: *Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach na ośrodek kulturalno – rekreacyjno – sportowy*

W trakcie przygotowywania materiałów przetargowych od oferenta wpłynęły w dniu 23.10.2019r. następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od warunku, że do końca br. ma zostać wykonana wymiana stolarki okiennej w budynku? Biorąc pod uwagę szacunkowe terminy zakończenia postępowania i podpisania umowy oraz niezbędny czas oczekiwania na wyprodukowanie stolarki okiennej w tak dużym zakresie, termin ten wydaje się niemożliwy do dotrzymania..
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału instalacji c.o. z rur miedzianych na rury z tworzywa z powłoką antydyfuzyjną typu PEX?

Ad. 1:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku wykonania wymiany stolarki okiennej w wyznaczonym terminie.

Ad. 2:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Artur Kotara